



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Курганской области

Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 07/30-25г

07.07.2025

Мною, Гаевой Надеждой Анатольевной, заместителем начальника

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО Е
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", ИНН 4502003436, ОГРН 1024501208951

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, зафиксированные в акте от 04.07.2025 № 07/160-25г:

п. 11.1. Уровень искусственного освещения в 1 обеденном зале 80 лк, что является нарушением требования таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения в обеденном зале 200 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 01.07.2025 № П980

п. 11.2. В туалетных помещениях к водопроводным кранам для технических целей не подведена горячая вода, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 туалетные помещения обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением. В соответствии с требованиями п. 2.6.3. горячая и холодная вода СП 2.4.3648-20 должна подаваться через смесители.

П. 11.3. В школе нет помещений для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяют помещение либо место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

П. 11.4. В умывальные кабинеты начального звена, химии, лаборантской, технологии, в туалетах, на пищеблоке в мясном, кондитерском цехах горячая вода подаётся только в отопительный период, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 данные кабинеты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением.

П. 11.5. Покрытие пола (ленолиум) в кабинетах №№14,19,26 имеет дефекты (порывы), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

П. 11.6. Покрытие дорожек, проездов на собственной территории школы имеет дефекты, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие дорожек, проездов на собственной территории школы не должно иметь дефектов.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", в целях устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", ИНН 4502003436, ОГРН 1024501208951, (641871, Курганская область, г. Шадринск, ул. Архангельского,58)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до 01.08.2026

1. Уровень искусственного освещения в 1 обеденном зале 80 требования привести в соответствие с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 200 лк.
2. В туалетных помещениях к водопроводным кранам для технических целей подвести горячую воду в соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделить помещение либо место, исключющее доступ к нему детей. Помещение оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
4. В умывальные кабинеты начального звена, химии, лаборантской, технологии, в туалетах, на пищеблоке в мясном, кондитерском цехах обеспечить подачу горячей воды в течение всего учебного года в соответствии с требованиями, п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№14,19,26 устранить дефекты полового покрытия.
6. В соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-пидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты покрытия дорожек, проездов на собственной территории школы.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", ИНН 4502003436, ОГРН 1024501208951, (641871, Курганская область, г. Шадринск, ул. Архангельского,58)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области по адресу: 641870, Курганская область, г.Шадринск, ул. Луначарского, 20 (rpnshad@mail.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2026 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке. Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области по Курганской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника

Н.А.Гаева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 04 20 25 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: